

Driftsjournal - forsamlingslokaler*

Adresse
Forsamlingslokalets navn
Dato og navn for arrangementet

Arrangør:

Indvendige flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde til terræn i det fri.

Flugtvejsdøre, porte mv. kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.

Flugtvejsdøre og nødbelysning og/eller skilte ved disse er synlige for publikum.

En af brandvæsenet godkendt flugtvejs- og pladsfordelingsplan er ophængt ved indgangen og er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Personalet er instrueret i det maksimale personantal der må gives adgang til i lokalet.

Brand- og evakueringsinstruksen er gennemgået med medarbejdere.

Inventaropstilling er i overensstemmelse med beskrivelserne i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand afsnit 7.3.8.10.3 og beskrevet i DKV-planen

Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan

Driftspersonale:

Udvendige flugtveje er frie og ryddelige.

Flugtvejs- og panikbelysning er afprøvet og fuldt funktionsdygtig.

Brandslukningsmateriellet er placeret synligt og let tilgængeligt og er placeret i overensstemmelse med den godkendte pladsfordelingsplan.

Branddøre og andre selvlukkende døres lukkefunktion er i orden. Branddørene er ikke blokerede eller fastholdt åbne.

Personalet er bekendt med anvendelsen af brandslukningsmateriellet.

Som ansvarlig for afholdelse af arrangementet, kvitteres hermed under strafansvar på, at ovenstående punkter er gennemgået, kontrolleret og fundet i orden.

Arrangør

Dato, navn og underskrift

Driftsansvarlig

Dato, navn og underskrift

Beredskab Øst
Vandtårnsvej 59
2860 Søborg
70 25 27 29
post@beros.dk
www.beros.dk

* Der kan tages udgangspunkt i denne, som kan tilrettes de aktuelle forhold.