

Samarbejde med bygningsmyndigheden

Skemaet herunder viser hvilke typer byggesager, der som udgangspunkt altid bør koordineres mellem bygningsmyndigheden og Beredskab Øst.

Inden byggetilladelse	Materialet afdækkes internt, før det sendes til Beredskab Øst	Kopi af materiale fra brandrådgiver sendes til Beredskab Øst ¹
<u>Afvielser</u> fra Bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand Kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder (ITT)		X
Projektet er omfattet af <u>tekniske forskrifter</u> , jfr. side 2		X ³
Der ønskes udtalelse i forhold til <u>indplacering i Brandklasse</u> eller andre principielle forhold	X	X
Ved ibrugtagning		Kopi af BT, IBT og materiale fra brandrådgiver sendes til Beredskab Øst ²
<u>Alle</u> byggesager i brandklasse 2-4 med henblik på screening for brandsynsobjekter og brandtekniske installationer		X
<u>Midlertidige arrangementer</u> , telte og konstruktioner mv. > 150 pers.		X

1

I henhold til Vejledning til BR18, kapitel 29, dokumentation af brandforhold

- Starterklæring
- Oplysning om og dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsats-taktisk (u)traditionelt
- Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse
- Ansøgningsmateriale såfremt projektet er omfattet af tekniske forskrifter

2

I henhold til Vejledning til BR18, kapitel 29, dokumentation af brandforhold

- Brandstrategirapport, som udført
- Brandplaner, som udført
- Pladsfordelingsplan, som udført
- Belægningsplan, som udført
- Funktionsbeskrivelse, som udført
- Dokumentation for eftervisning (brandteknisk dimensionering), som udført
- DKV-plan, som udført
- Den samlede Kontrolplan, som udført
- Den samlede Kontrolrapport, som udført

3

Beredskabslovgivningen

- Kun Beredskab Øst kan give tilladelse, jfr. yderligere side 2.

Mailadresser til brug for kommunerne:

Ballerup: ballerup@beros.dk

Gentofte: gentofte@beros.dk

Gladsaxe: gladsaxe@beros.dk

Herlev: ballerup@beros.dk

Lyngby-Taarbæk: lyngby@beros.dk

Tekniske forskrifter

Det følger af beredskabslovgivningen, at teknisk sagsbehandling af bygninger, oplag mv., skal sagsbehandles og tilladeles af beredskabsmyndigheden (Beredskab Øst). Det forhold gælder også for Fyrværkerilovgivningen. Begge dele fremgår af samordningsaftalen mellem Beredskab Øst og de fem ejerkommuner, og sagsbehandling kan derfor ikke udføres af kommunen.

1. Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker
2. Tekniske forskrifter for gasser
3. Tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer

Ad 1)

Tekniske forskrifter for brandfarlige og brandbare væsker

Alle lokaliteter, hvor der sker anvendelse og oplag af brandfarlige væsker.

Eksempelvis tankstationer, autoværksteder, laboratorier, forsøgsvirksomheder, tankoplag, specielle butikker (byggemarked, malerforretning, supermarked mv.), skoler, universiteter og industri.

Ad 2)

Tekniske forskrifter for gasser

Alle lokaliteter hvor der sker anvendelse og oplag af alle typer gasser under tryk.

Eksempelvis tankstationer, laboratorier, tankoplag, butikker, skoler, universiteter, forsøgsvirksomheder og industri.

Ad 3)

Tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer

Lokaliteter hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære som følge af støv, siloer, større udendørs oplag eller indendørs oplag af brændbare faste stoffer.

Eksempelvis trævirksomheder, spånsiloer og siloer til foderstof, kraftværker der fyrer med halm el.

Reglerne

I medfør af beredskabslovgivningen er der fastsat en række tekniske forskrifter, som finder anvendelse jfr. nedenstående.

De tekniske forskrifter er, sammenlignet med Byggeloven, skærpet i relation til brand- og eksplosionsfare samt personsikkerhed

De tekniske forskrifter skal for mindre bygninger, oplag mv., blot overholdes, mens de i hovedparten af tilfældene kræver, at brandvæsenet foretager særlig brandteknisk sagsbehandling og udsteder en brandteknisk tilladelse.

Den brandtekniske sagsbehandling foretages sideløbende med kommunens og evt. bygningsmyndighedens øvrige sagsbehandling af det ansøgte.

En brandteknisk tilladelse fra Beredskab Øst meddeles med forbehold for byggetilladelse – tilsvarende er gældende den anden vej.

træpiller, virksomheder med plastforarbejdning, samt større oplag af faste stoffer i det fri.

De nye regler afløser de tidligere gældende fem bekendtgørelser om træ, plast, korn- og foderstof, mel og visse brandfarlige virksomheder og oplag og de tilhørende tekniske forskrifter (ofte benævnt TF-visse). Der er således ikke længere lovgivning om navngivne stoffer – det er alene det enkelte stofs faremoment i forhold til brand og eksplosion, der afgør, om reglerne finder anvendelse.

I disse regler er bestemmelserne som udgangspunkt angivet som funktionskrav, for at opnå større fleksibilitet i reglerne og give plads til innovative løsninger for de enkelte virksomheder.



Øvrige bestemmelser

I medfør af samfundsudviklingen, herunder nye energiteknologier, grøn omstilling og nye byggematerialer, findes herunder en oversigt over øvrige bestemmelser og vejledninger der kan have relevans, og hvor Beredskab Øst kan fastsætte yderligere vilkår til sikring af brand- og eksplosionsfare,

Batterianlæg, BESS mv.

I medfør af Beredskabslovens §34, stk. 2, kan der fastsættes supplerende krav til batterioplæg og BESS (Battery Energy Storage Systems). Beredskabsstyrelsen har udgivet en vejledning der beskriver hvornår der kan fastsættes krav i medfør af Beredskabsloven. Vejledningen regulerer både nye og udtjente batterier, samt BESS-anlæg.

Ved byggesager hvor der ønskes indrettet BESS-anlæg, batterioplæg mv., er det Beredskab Øst der kan fastsætte supplerende vilkår i henhold til Beredskabslovens §34, stk. 2. De supplerende vilkår vil skærpe BR18s bestemmelser yderligere, såfremt oplaget er omfattet af vejledningen.

Arrangementer og Beredskabslovens §35, stk. 3

I medfør af Beredskabslovens §35, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen fastsætte driftsmæssige foranstaltninger hvor der er særligt brandfarlige forhold, hvor der samles mange mennesker eller hvor store værdier er udsat for ødelæggelse.

Som følge af uklarhed omkring hvornår §35, stk. 3 kan anvendes, har Beredskabsstyrelsen udgivet en vejledning herom. Heri fremgår det at redningsberedskabet ikke kan anvende § 35 stk. 3 til at behandle personsikkerhed ift. maksimalt antal personer, antallet af flugtveje, flugtvejsbredde, belysning, varsling mv. Som følge heraf, vil det i praksis være yderst sjældent at redningsberedskabet vil tage denne mulighed i anvendelse, da det eventuelle driftsmæssige krav vil skulle vedrøre den samlede brandsikkerhed og ikke kun eksempelvis evakuering af personer.

Byggeloven regulerer fortsat forsamlingsstelte, salgsområder, transportable konstruktioner (scener) og campingområder til flere end 150 personer. I praksis vil det for langt de fleste arrangementer være tilstrækkeligt at byggelovens bestemmelser anvendes uden supplerende driftsmæssige krav i medfør af Beredskabsloven.

Andre regelsæt og vejledninger

Beredskabslovgivningen har derudover følgende områder, der kan være relevante for bygningsmyndigheden:

1. Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i ældre hoteller mv. Anvendelsesområde: Hoteller taget i brug før 1. januar 1973.
2. Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål mv. Anvendelsesområde: Forsigtighedsbestemmelser og afstandskrav ved afbrænding mv.
3. Bekendtgørelse om brug af åben ild og lys mv. Anvendelsesområde: Forsigtighedsbestemmelser og afstandskrav ved brug af ild mv.
4. Bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Anvendelsesområde: Anvendes typisk ved sager indenfor tekniske forskrifter
5. Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Anvendelsesområde: Ved godkendelse af risikovirkomheder.
6. Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til camping og om indretning og benyttelse af campingpladser.
7. Vejledning om brandsikring af større oplag af lithiumionbatterier samt BESS

Fyrværkeri

Reglerne

Fyrværkerilovgivningen har ikke hjemmel i beredskabslovgivningen, men kommunerne har overdraget kompetencen til Beredskab Øst, således at Beredskab Øst foretager sagsbehandling og udsteder tilladelser.