

Standardattest for nye el-installationer

Vedrørende _____
Virksomhed / institution _____
Adresse _____
Postnr. / by _____
Kontaktperson _____

Undertegnede autoriserede elinstallatør erklærer hermed på tro og love, at installationen, som nedenfor angivet med X, er afprøvet i henhold til relevante vejledninger samt "Driftsmæssige forskrifter" for den pågældende type virksomhed/institution.

Installationen er i orden og tilfredsstillende det pågældende myndighedskrav.

Flugtvejs- og panikbelysning er udført i overensstemmelse med bestemmelserne i Erhvervs og Byggestyrelsens "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri april 2006" jf. kap. 1.6 og kap. 4.1.7. Installationerne er udført i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

Varslingsanlægget er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, DBI retningslinie nr. 24, Varslingsanlæg samt Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, DBI forskrift nr. 231, Automatisk Branddørslukningsanlæg.

Brandventilationsanlæg herunder røgventilation, erstatningslufttilførsel, mv. er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med DS/EN 12101-2 og Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, DBI vejledning nr. 27, Brandventilation.

Dato for arbejdets udførelse: _____

Kommentarer

Firmanavn, adresse, telefon (stempel)

dato / underskrift

Beredskab Øst
Vandtårnsvej 59
2860 Søborg
70 25 27 29
sag@beros.dk
www.beros.dk